



Kraków, 16.11.2023 r.

Znak sprawy: DZI.261.111.2023

Dotyczy postępowania konkursowego na podstawie zebranych ofert na: „**Dostawę i montaż drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych w budynku numer 5 IFJ PAN w Krakowie**”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy, które wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 15-16.11.2023 r.

1. Treść pytania:

W związku z zamieszczonym przez Państwa ogłoszeniem na dostawę i montaż drzwi aluminiowych mam pytanie czy drzwi oznaczone symbolem Dw mają mieć elektrozaczep, gdyż na zestawieniu rysunków nie ma tego w specyfikacji a pojawia się taka informacja w Opisie przedmiotu zamówienia..

Odpowiedź:

Oznaczenie drzwi DW tyczy się wszystkich drzwi wewnętrznych w laboratorium o wymiarach 1000x2000. W związku z tym na zestawieniu zostały podane parametry tych drzwi DW a w opisie został dodany punkt szczegółowy dotyczący tylko drzwi DW do pomieszczenia śluzy, które należy wyposażyć w elektrozaczep (opisu przedmiotu zamówienia, punkt 3: "Drzwi DZ oraz drzwi DW do śluzy wyposażone w elektrozaczep").

2. Treść pytania:

Dz1 mają w opisie nad rysunkiem odporność przeciwpożarową na poziomie EIS60, a pod rysunkiem EIS30, która jest prawidłowa bo to też ma znaczenie przy wycenie.

Odpowiedź:

Odporność przeciwpożarowa na poziomie EI30.

Zamawiający informuje, że udostępni Nowe zestawienie stolarki, terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
mgr Małgorzata Popek