

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przeglądy okresowe urządzeń:

Usługa serwisowa na przeglądy okresowe, konserwację oraz ewentualne naprawy zasilaczy awaryjnych UPS AROS SM20/A0 – 2 sztuki, a także na wymianę 48 sztuk akumulatorów typu MW 12-12L.

Prace w ramach przeglądów urządzeń UPS wykonywanych co 12 miesięcy.

Zakres czynności:

1. Sprawdzanie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją.
2. Analiza historii zdarzeń.
3. Czyszczenie urządzenia.
4. Sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika HIOKI (pomiar rezystancji wewnętrznej).
5. Sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy.
6. Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania.
7. Uaktualnienie firmware (jeśli konieczne).
8. Test poprawnej pracy urządzenia.
9. Sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy.
10. Kontrola poprawności pracy urządzenia po wykonaniu czynności serwisowych..
11. Kontrola warunków pracy urządzenia.