



INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Znak sprawy: DZP-271-18/19

Kraków, 19 czerwca 2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku nr 11 (CCB) oraz 12 (GANTRY) w IFJ PAN w Krakowie**, znak sprawy: **DZP-271-18/19**.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 3 października 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17 czerwca 2019 r. e-mailem od Wykonawcy.

Pytanie:

„ (...) piszę w sprawie przetargu dotyczącego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych na budynkach PAN i CCB oraz GANTRY – proszę o wyjaśnienie jak mamy policzyć tabelę B dla filtrów, wg tabeli oferta uwzględnia jednorazową dostawę filtrów, natomiast zakładam, że wymiana filtrów powinna odbyć się 3 razy w ciągu umowy (razem z każdym przeglądem).”

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga, aby przy każdym przeglądzie wymieniony został komplet filtrów (należy go uwzględnić w cenie przeglądu). Wypełnienie formularza - tabela B - jest podstawą do wykonania dodatkowej wymiany filtrów w okresie między przeglądowym, jeżeli taka konieczność będzie miała miejsce.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część siwz.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

mgr Magdalena Zydek